

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H
tel./fax 87 429 94 80/81
NIP 8451981926

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie
Roman Stańczyk
ul. Królowej Jadwigi 18C/4
11 – 500 Giżycko

Nasz znak : GZK / WT / 18 / 16

Bystry , dnia 08 stycznia 2016 r.


Warunki ogólne i techniczne do projektowania sieci wodociągowej

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku , Bystry 1H w odpowiedzi na wniosek podaje warunki techniczne i ogólne do projektowania sieci wodociągowej dla miejscowości Kozin .
Zaprojektować sieć wodociągową uwzględniając perspektywiczne zaopatrzenie w wodę do celów spożywczych i przeciwpożarowych na terenie objętym inwestycją z istniejącej sieci wodociągowej .

1. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować od istniejącej gminnej sieci wodociągowej PE Ø 160 mm. w miejscowości Kozin przedstawionej w części graficznej do wniosku .
2. Projektowaną sieć wodociągową na etapie projektu uzgodnić należy z zarządcą sieci .
3. Zaprojektować sieć główną z rur PE . Na włączeniu z projektowaną siecią wodociągową zaprojektować zasuwę odcinającą z miękkim klinem , sztycą wyprowadzoną do powierzchni terenu , skrzynką uliczną o średnicy minimum 100 mm. z oznakowaniem na słupku betonowym
4. Sieć wodociągową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami .
5. Trasę wodociągu projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych , dostępnych do wykonania czynności eksploatacyjnych . Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą .
6. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć do uzgodnienia 5 egzemplarzy dokumentacji technicznej (jeden egz. projektu pozostanie w naszym zakładzie jako dokument archiwalny) .

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania .

Opracował : Zbigniew Szydłowski



PREZES

Andrzej Ligęzowski