

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.

W dniu 20 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

*Zamawiający w SWZ wskazał nierealny termin wykonania przedmiotu umowy. Po analizie czasu niezbędnego na dokonanie uzgodnień, uzyskanie wymaganych decyzji i realizację robót wnioskujemy o zmianę terminu realizacji do 360 dni. Jednocześnie wskazujemy, iż w poszczególnych dokumentach wskazano różne terminy realizacyjne. Prosimy o ujednoczenie zapisów. zapisy SWZ (pkt. 5 str. 10) - maksymalnie do 180 dni na całość zapisy projektu umowy - § 1 ust. 3 (str. 2) - 180 dni - § 4 ust. 3 (str. 4) - 6 tygodni na wstępne rozwiązanie projektowe - § 4 ust. 7 (str. 5) - 3 m-ce od uzgodnienia wstępnych rozwiązań projektowych zapisy PFU (str. 15) - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót - 2 m-ce; (mamy konserwatora) - wykonanie robót do 8 m-cy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót Pytanie 2. Zamawiający wskazał w poszczególnych dokumentach (SWZ, projekt umowy, PFU) ilość i formę dokumentacji jaką Wykonawca winien dostarczyć. Z uwagi na rozbieżności prosimy o ujednoczenie zapisów i wskazanie ilości i formy wymaganej dokumentacji.*

*Zgodnie z zapisami PFU tężnie zlokalizowane są na sieci wodociągowej o średnicy 225 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji tężni (przesunięcie w obrębie wskazanych działek) czy Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty przebudowy sieci wodociągowej.*

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Zamawiający dopuszcza dostosowanie lokalizacji tężni (przesunięcie w ramach działek) lub jej konstrukcji w taki sposób, aby projektowana budowla nie naruszała istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 225mm. Należy zachować normatywne odległości obiektu od istniejącego uzbrojenia terenu, jeśli są wymagane. Projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z gestorem sieci, tj. Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie. Zamawiający zastrzega, aby roboty ziemne w pobliżu sieci wod-kan prowadzić ręcznie. W przypadku potrzeby przebudowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych należy uzyskać w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie warunki przebudowy i uzgodnienie przebudowy, a ewentualne koszty wliczyć w cenę oferty.

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

BURMISTRZ MIASTA  
Adam Pulit