



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.5.2024.ZP3/21

Juszkowo, 05.03.2024 r.

dotyczy: postępowania pn. PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ (173001G) I MŁYŃSKIEJ (173468G)  
W STRASZYNIE, nr postępowania ZP.271.5.2024.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 5

#### (pytania nr 1-2)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa PZP”, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”.

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie z jakiego materiału ma być wykonany przepust DN 800? Wg dokumentacji miał zostać wykonany z rury HDPE, w załączonym szczególnie w przekroju poprzecznego (w odpowiedziach), jest napisane Przepust rurowy betonowy. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Przepust pod drogą należy wykonać z rury HDPE.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy na końcach rury przepustowej ma zostać zamontowany prefabrykowany wylot betonowy, czy wylot ma się kończyć samą rurą? Jeżeli wylot ma być prefabrykowany proszę o podanie KPED wylotów.

#### **Odpowiedź:**

Umocnienie przepustu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipski