



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 8 listopada 2024 r.

ZP.272.29.2024

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniem, wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego** zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający – Powiat Pruszkowski udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Pozycja 23 w przedmiarze: "Wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70X70X4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedną płytę)"

Czy dopuszczają Państwo użycie pokryw od studni teletechnicznych o wymiarach 50x50x7 i klasie obciążenia D400? Jeżeli nie, to proszę o podanie przykładowych producentów takich nakryw dla przepustów podchodnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie pokryw od studni teletechnicznych o wymiarach 50x50x7 i klasie obciążenia D400.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
S T A R O S T A