



Górowo Iławeckie 26.04.2022 r.

Znak spr.: SA.270.1.2022

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.): „Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie w 2022 roku”.

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego: „Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie w 2022 roku” zostało złożone zapytanie. W związku z tym, zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

#### PYTANIE:

Czy możliwe będzie dostarczanie przekruszu betonowego zmieszanego pół na pół z przekruszem ceglany?

#### ODPOWIEDŹ:

Materiał przeznaczony do realizacji zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 10 do SWZ „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” w szczegółowych specyfikacjach technicznych D-04.04.04b Podbudowa z przekruszu betonowego 0-63 mm. W pkt. 2.3 Wymagania dla kruszywa, widnieje zapis: „Zamawiający nie dopuszcza stosowania przekruszy betonowych zanieczyszczonych elementami stalowymi (pozostałości zbrojeń itp.) oraz elementami ceglany”.

JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.