



RO.271.7.2022

Zblewo, 14.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Oдноśnie dopuszczenie paneli fotowoltaicznych o grubości ramy 35 mm.

Wyrażając zgodę na moduły fotowoltaiczne ramą o grubości 35 mm, Zamawiający będzie wybierał oferty modułów przestarzałej technologii gdzie od ponad 2 lat producenci paneli fotowoltaicznych od nich odchodzą ze względu na mierną wytrzymałość. Ramy o grubości 38mm lub więcej poprawiają wytrzymałości moduły fotowoltaicznego ponad dwukrotnie. Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie modułów o grubości ramy 38mm i więcej .

1)Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie modułów fotowoltaicznych o grubości ramy 38mm , wykluczając moduły fotowoltaiczne o grubości ramy 35mm ?

**Odp: grubości ramy 38mm i więcej.**

2)Czy Zamawiający zamierza obniżyć także jakość konstrukcji wsporczej ze strefy śniegowej -3 ; strefa wiatrowa -3 , na niższą ?

**Odp: Nie**

Zgodnie z PFU 3.1 Przewody Solarne ,Złączki MC4, Zamawiający nie zezwala na podłączenie złączy DC różnych producentów .

**Odp: Tak**



3) Czy wszystkie złączki MC4 po stronie DC mają być od jednego producenta ?

Odp: Tak

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT
- 4)