

Lidzbark, dnia 03 października 2024 r.

Zamawiający:

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

BiGK.271.1.12.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku**”, znak: BiGK.271.1.12.2024.

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. W załączonym projekcie brak schematu rozdzielnic RE, bez tego wiarygodna wycena nie jest możliwa.
2. W załączonym przedmiarze brak wyszczególnionych elementów rozdzielnic RE, bez tego wiarygodna wycena nie jest możliwa.
3. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z powodu przestania niekompletnych dokumentów o 7 dni czyli do 14.10.2024 r.

Odpowiedź:

Schemat rozdzielnic nie jest wymagany do projektu budowlanego.

Rozdzielnicę należy wykonać w następujący sposób:

- podziały obwodów wykonane pomieszczeniami i mniej więcej równe mocowo (np. pomieszczenia sanitariatów, szatni, korytarza i przedsionka na jednym obwodzie; pomieszczenia sali 1, łazienki, wiatrołapu i hallu na kolejnym obwodzie itd.)
- oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne można wykonać na oddzielnym obwodzie,
- obwody gniazdowe wykonać dla każdego większego pomieszczenia jako oddzielne, obwody pomieszczeń ogólnodostępnych takich jak hall i korytarz można wykonać na wspólnym obwodzie.
- ochronniki do gniazd komputerowych należy zrealizować poprzez listwy przeciwprzepięciowe.

Rozdzielnica powinna być wyposażona w:

- 4 zabezpieczenia obwodów oświetleniowych S301 B10/6A,
- 10 zabezpieczeń obwodów gniazdowych S301 B16A,
- 3 wyłączniki różnicowoprądowe P304-25A-30mA-AC,
- rozłącznik izolacyjny FR 303 63A,

- lampki kontrolne,
 - ogranicznik przepięć typu 2,
 - obudowa wisząca o min. ilości modułów w rzędzie 4x24.
- Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Sporządził: P.M./P.M.

Burmistrz Lidzbarka
(-) Andrzej Piątkowski