



Warszawa,

04 SIE. 2021

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
m. st. Warszawy**

MZ.5580.3516-1. 33 . 5002 . 2021.GS

*P. P. Pucinski*  
DIREKTOR  
mgr inż. Anna Ostelniczuk

06.09.2021

**DECYZJA**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.)

**nakazuję**  
**podmiotowi: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej**  
**ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa**

**wykonanie następujących obowiązków:**

Obowiązek nr 1:

- 1) zabezpieczyć urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu, klatki schodowe stanowiące pionowe drogi ewakuacji w budynku nr 5, zlokalizowanym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie,
- 2) zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),
- § 207 ust. 2 i § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. ze zm.).

Obowiązek nr 2:

- 1) wyposażyć budynek nr 5 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do