



Warszawa,

04 sierpnia 2021

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
m. st. Warszawy

P. P. Rydzicki

DIRECTOR

oraz Anna Ostapczuk

06.08.2021

MZ.5580.3516-1. 22 . 5000 .2021.GS

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

podmiotowi: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

- 1) zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku nr 5 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, w postaci:
 - dwóch hydrantów zewnętrznych spełniających minimalne wymagania wydajności 20 dm³/s, gdzie najbliższy hydrant będzie znajdował się w odległości 5 – 75 m od chlorowanego budynku, kolejny w odległości 5-150 m,
 - lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.),
- § 5 ust. 1 pkt 2, § 8, §10 ust. 6 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniach 14 i 21 czerwca 2021 r. na podstawie upoważnienia z dnia 11 czerwca 2021 r. znak MZ.5580.3516-1.28.3504.2021.GS Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy w budynku nr 5 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 21 czerwca 2021 r. Protokół bez zastrzeżeń podpisali: Anna Ostapczuk –