



**UNIWERSYTET
ŁÓDZKI**

Dział Inwestycji
i Remontów

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
e-mail: diir@uni.lodz.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonanie i montaż poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi” (nr sprawy: 3/DIR/UŁ/2020.)

Korespondencja: Zapytanie z dnia 30.01.2020r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

PYTANIE 1:

Szanowni Państwo, analizując odpowiedź nr 4 proszę raz jeszcze Zamawiającego o sprawdzenie czy odpowiedź jest poprawna. Ponieważ zgodnie z opisem do projektu na stronie wk 19 w tabeli projektant pisze cytując: Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia w układzie wody hydrantowej ppoż. trzypompowy (2+1) o wydajności 36.0m³/h i wysokości podnoszenia min. 63mH₂O + sterowanie + układ pomiarowy wydajności instalacji. Proszę o sprawdzenie i podanie raz jeszcze punktu pracy zestawu hydroforowego.

ODPOWIEDŹ 1:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zamontować zestaw hydroforowy trzypompowy (2+1) o wydajności 36,0m³/h i wysokości podnoszenia 80mH₂O.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Inwestycji i Remontów UŁ

mgr inż. Krzysztof Michalak
zam. bud. nr ŁOD/0279/OWOK/05