

Radlin, dnia 26 marca 2021 r.

PZP.271.9.UI.2021

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) na realizację zamówienia pn: Roboty budowlane polegające termomodernizacji budynku, zabudowie instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych, budowie i wymianie instalacji c.o., przebudowie instalacji elektrycznej w budynku Mikołajczyka 15 , w ramach zadania pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W. Korfantego 89 w Radlinie

I. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:	Treść pytania:	W dokumentacji elektrycznej jest Rys. E-8 - Schemat instalacji domofonowej budynku 15. Brak pozycji na montaż domofonu w kosztorysie. Pytanie czy instalacja domofonowa wchodzi skład zadania ?
	Odpowiedź:	Instalacja domofonowa nie wchodzi w skład zadania.
Pytanie nr 2:	Treść pytania:	W dokumentacji projektowej wskazano, iż w ramach inwestycji należy wykonać wymianę zadaszenia nad wejściem, która nie została ujęta w przedmiarze – proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej oraz dodanie dodatkowych parametrów zadaszenia do dokumentacji.
	Odpowiedź:	Nie przewiduje się wymiany daszku, a jedynie wymianę pokrycia i obróbkę blacharskich – ujęto w udostępnionym Wykonawcom przedmiarze.
Pytanie nr 3:	Treść pytania:	W związku z pozycjami przedmiarowymi dotyczącymi wymiany drzwi nie ujętych w dokumentacji proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki drzwiowej zawierające schematy oraz wymagane parametry drzwi.
	Odpowiedź:	Należy wycenić w istniejących pozycjach przedmiaru termomodernizacji: poz. 50 - drzwi aluminiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, z wypełnieniem (przekładka termiczna) , przenikalność cieplna min. 2,2 W/m ² K, w kolorze brązowym szer. 90cm i wys. 200cm (w świetle), z uchwytem z zewnętrznym i klamką wewnątrz, z samozamykaczem i elektrozamkiem – 1 szt. , z zamkiem patentowym i kluczami – 10 szt. poz. 51 - drzwi stalowe EI 30 do piwnicy , jednoskrzydłowe, pełne, w kolorze brązowym o wym. 80x200 cm – 1 szt., z zamkiem patentowym i kluczami – 10 szt.
Pytanie nr 4:	Treść pytania:	W związku z zaleceniem składania ofert z wyprzedzeniem 24 h wskazanym w „Instrukcjach dla Wykonawców” proszę o przesunięcie terminu składania ofert tak, by faktyczny termin składania ofert (24 h przed wskazanym w SWZ terminem składania ofert) przypadął na dzień roboczy. Termin wskazany w SWZ - 6 kwietnia 2021 r. - przypadający bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych – wolnych od pracy, uniemożliwia złożenie ofert z wyprzedzeniem 24 h.
	Odpowiedź:	Termin składania ofert, zgodnie z zapisami w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu został ustalony na dzień 6 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 i jest zgodny z wymaganiami

wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający potwierdza ten termin.

Zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” są zalecane przez Administratora Platformy, ze względu na Wykonawców. Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych o wartości od 130 000,00 zł została wprowadzona od 1 stycznia b.r. Zamawiający mają różnego typu platformy zakupowe, stąd zapis o 24 godzinach przed terminem składania ofert, żeby Wykonawca mógł należycie zapoznać się z narzędziem i prawidłowo przedłożyć swoją ofertę.

Podsumowując: zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” nie zmieniają terminu składania ofert, skracając go o 24 godziny, przypada on na ten moment - jak już zapisano w pierwszym akapicie - na dzień 6 kwietnia 2021 r. godz. 12:00.

Zmiany terminu składania ofert mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadkach i z przyczyn określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.