



Jastrzębie-Zdrój, 2023-04-28

Inwestor:

Miasto Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Pełnomocnik:

Architekt Studio Projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Nasz znak: TU-4374/284/AK/P1475/2023

Sygnatura: W/TDT/10169/2023

Dotyczy: **zmiany warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla inwestycji: „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju” Obręb ewidencyjny 0006 Jastrzębie Dolne (dz. nr 3576/26, 783/26, 394/28, 142/29, 376/28).**

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmiany warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej lub do czasu uzyskania zgody właściciela na włączenie oraz korzystanie ze wskazanej w załączniku nr 1 do warunków nr TU-4374/498/AK/P4476/2022 kolorem jasno-brązowym obcej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo-gospodarcze **proponujemy** odprowadzać do osadnika bezodpływowego, którego lokalizacja powinna umożliwić dojazd samochodu asenizacyjnego. Odległość osadnika bezodpływowego od utwardzonej powierzchni nie powinna być większa niż 10 m.

Zaleca się również, aby wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej posiadała centralną wentylację poprzez końcowy pion kanalizacji sanitarnej zakończony rurą wentylacyjną wyprowadzoną ponad połac dachową.

Informujemy, że w przypadku zabudowy bezodpływowego osadnika istnieje możliwość wywozu ścieków na oczyszczalnię „Ruptawa” sprzętem JZWIK S.A.

Informujemy, że warunki techniczne nr TU-4374/498/AK/P4476/2022 z dnia 13.12.2022r. w zakresie dostawy wody pozostają bez zmian.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
mgr inż. Tadeusz Piłarski

Kopia:

- a/a (4374/2023/0284/P1475)

- załącznik: brak

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Kłapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

