

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno – etap I”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy w zakresie robót budowlanych znajduje się wykonanie termomodernizacji poniżej oraz wykonanie opaski z kostki betonowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości w m².

Takiej oceny powinien dokonać audytor energetyczny – dlatego zamawiający zlecił opracowanie audytu energetycznego.

Należy wykonać opaskę z kostki betonowej o szerokości 0,5 m.

2. Czy przy wykonaniu drenażu liniowego należy wykonać studnię zbierającą wodę z tego drenażu? Czy może szkoła posiada instalację do odprowadzania wody deszczowej, która będzie wykorzystana do tego celu?

Studnia zbierająca wodę po stronie zamawiającego. Wykonawca winien wykonać studzienki pośrednie wzdłuż opaski.