



Oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-12.2020

Kalisz dnia 13.08.2020 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu SAP w budynku dydaktycznym Collegium Medicum PWSZ w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ w imieniu Zamawiającego (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) udzielam następujących odpowiedzi i modyfikuję treść SIWZ w następującym zakresie:

### I.

#### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający przewidział montaż nadajnika radiowego do PSP natomiast nie wspomina w specyfikacji oraz w projekcie wykonawczym o umowie na monitorowanie sygnałów p.poż. Podpisanie takiej umowy wiąże się z miesięczną opłatą. Kto podpisuje umowę na monitorowanie sygnałów p.poż. ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że umowa na monitorowanie centrali SSP nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i jest w zakresie Zamawiającego. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia centrali SSP do urządzeń transmitujących dane do PSP.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o informacje, czy okablowanie ma być prowadzone natynkowo, czy podtynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji podtynkowo, czy wycena ma zawierać również naprawę bruzd poprzez ich zaprawienie oraz malowanie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiada, że instalacje mają być prowadzone zarówno natynkowo – z zakresie korytarzy w przestrzeni międzysufitowej (tam gdzie występują sufity podwieszane) i podtynkowo. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenia pomieszczeń do stanu nie gorszego niż przez przystąpieniem do wykonania robót budowlanych (niezależnie od rodzaju prowadzenia instalacji: podtynkowo, natynkowo, przepusty kablowe) to jest m.in. również uzupełnienie wszelkich ubytków tynków, malowania.



## II.

Zamawiający informuje, że termin, godziny składania i otwarcia ofert zostają bez zmian.

Treść powyższych zmian stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j. z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

  
REKTOR  
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła  
prof. PWSZ w Kaliszu

