

GK.ZP.271.06.2023

Przywidz, dnia 20.03.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kozia Góra, Gmina Przywidz

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 20212 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur bezszwowych spawanych w zamian za gwintowane?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie kolumn rur z łączeniem spawanym doczołowo pod warunkiem zastosowanie nowych rur stalowych bezszwowych z certyfikatem oraz zachowania osiowości rur w trakcie spawania

Po czyjej stronie leży nadzór geologiczny nad wykonywanymi pracami geologicznymi oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej po wykonanym odwiercie

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy

Po czyjej stronie leży wykonanie planu ruchu, uzyskanie decyzji z Urzędu Górniczego, zatrudnienie Kierownika Zakładu Ruch

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bebłowski