

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

JR - Justyna Rybak
Wielka Wieś 8a
27-215 Wąchock

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.732390.173.18

Kielce, 21.08.2018

Dot.: Budowy drogi leśnej w strefie kontrolowanej gazociągu DN250 usytuowanego na działce ewidencyjnej 1840/1 i 1840/8 obrębu ewidencyjnego Dąbrowa gm. Masłów.

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	W/C	DN 250	Stal	624.9	Wiśniówka		Data wykonania 28.10.1954

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.


Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. W zakresie sposobu zabezpieczenia gazociągu zastosować rury dwudzielne – w miejscu zabezpieczenia rur gazowych rurami dwudzielnymi należy zastosować opaski z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu rur osłonowych z izolacją rury gazowej (ewentualne uszkodzenia).
2. Rozpoczęcie prac przy zabezpieczeniu sieci gazowej wysokiego ciśnienia należy poprzedzić pisemnym zgłoszeniem z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem (podając zakres prac oraz osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi).
3. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.

4. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
7. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Gazowniczego w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce pod nadzorem Działu Stacji i Sieci Gazowych w Kielcach w szczególności prace w bezpośredniej bliskości gazociągu (odkrywki, wykopy, zabezpieczenie rurami dwudzielnymi itp.). Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Dział Stacji i Sieci Gazowych w Kielcach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
- Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Dział Stacji i Sieci Gazowych w Kielcach na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
8. Przed rozpoczęciem prac w bezpośredniej bliskości gazociągu z odpowiednim wyprzedzeniem należy uzgodnić z PSG O/ZG w Kielcach polecenie prac niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami PSG.
9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót
10. Ważność warunków określa się do dnia 20.08.2020.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Ewidencji Majątku
i Uzgodnień

Agnieszka Węska

Sprawę prowadzi: Sebastian Stępień tel. 41 3494239

Do wiadomości:

- Zakład Gazowniczy w Kielcach
- Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym