



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.4.4.2021

Kościerzyna, dnia 23.04.2021r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *W dokumentacji braku schematu projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. Pilna prośba o uzupełnienie dokumentacji.*

Należy zastosować standardową szafkę oświetlenia ulicznego SO na fundamencie prefabrykowanym zawierającą zegar sterujący astronomiczny stycznik oraz zabezpieczenia dla min. dwóch obwodów odpływowych (YAKY 4x25mm²).

2. *Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.*

Pielęgnacja zieleni nie jest w zakresie zadania. W ramach zadania Wykonawca ma wykonać humusowanie obsianie nasionami traw zgodnie z dokumentacją i przedmiarem. W przypadku, jeśli trawa nie wszędzie to Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego obsiania w ramach udzielanej gwarancji.

3. *Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.*

Nie wydziela się odrębnego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. Wykonawca udziela okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia, który stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

4. *Proszę o wyjaśnienie poz. przedmiarowej nr 36 - etap I, oraz poz. 31 - etap II. W jakim stanie technicznym są istniejące wpusty, czy posiadają pierścienie odciążające oraz czy kraty żeliwne nadają się do powtórnego wbudowania.*

Wpusty są w stanie dobrym, wybudowane w roku 2019. Posiadają płytę zintegrowaną z pierścieniem odciążającym, włazy żeliwne nadają się do ponownego wbudowania.

5. *W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać samą regulację pionową czy regulację z założeniem wymiany żeliwa.*

Należy wykonać samą regulację pionową bez wymiany żeliwa.

6. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.*

Zamawiający potwierdza.



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Zamawiający potwierdza.

8. Czy Zamawiający potwierdza, że na ulicach Etapu I mają zostać ustawione znaki drogowe w ilości 205 sztuk (poz. 29 i 30 przedmiaru)?

Należy przyjąć do wyceny pozycje obmiarowe odpowiednio: poz. 29 – 36 szt., poz. 30 – 12 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- W pkt 5.2. SWZ dodaje się zdanie o treści: „W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innych Rozdziałach niniejszej SWZ nastąpi odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakości nie gorszych od założonych w w/w dokumentach”.
- W pkt 9.4 w zdaniu ostatnim dopisuje się „ lub podmiot udostępniający zasoby”.
- pkt 9.17 SWZ otrzymuje brzmienie: „Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o którym mowa w pkt 9.28. niniejszej SWZ, składane są w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Dz. U. z 2020 poz. 2452)”.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Nadolny
Zastępca Burmistrza