



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Załącznik nr 1 OPZ do postępowania nr  
pn: „Przeгляд, konserwacja, usuwanie awarii, naprawy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Systemu  
Oddymiania (SO) w budynkach na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.  
Gromkowskiego we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do ZO/56/AT /23

Kwartalna konserwacja i reakcje serwisowe systemów SSP i oddymiania:

Obszar

1. Budynek A i A1 Ilość elementów

Centrala Pożarowa SSP Polon 4000/4900/ Mediana

Obszar Budynek A i A1 550

Ilość elementów w systemie POLON 4000/4900

obejmuje obszar: Tomograf, OIOM, Izba Przyjęć, wieża, Rehabilitacja 429

Centrala oddymiania UCS/BSS 6

2. Budynek A-2

Centrala Oddymiania D+H 2

3. Budynek A-3 wraz z łącznikiem.

Centrala Pożarowa SSP Schrack-Seconet 1

Ilość elementów w systemie 919

centrala oddymiania D+H 5

4. Budynek E

Centrala Pożarowa SSP Ignis 1080 1

Ilość elementów w systemie- wartość szacowana 40

5. Budynek C

Centrala Pożarowa SSP Polon 4100 1

ilość elementów w systemie 65

## 6. Blok Operacyjny

Centrala Pożarowa z budynku A1 0

## 7. Apteka

Centrala pożarowa z budynku A1 0

ilość elementów w systemie 140

### Zakres umowy:

#### 1. Przegląd i konserwacja:

a) całość Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP i Systemu Oddymiania SO będzie poddawana przeglądowi dwa razy w ciągu 24 miesięcy obowiązywania umowy, tj. jeden przegląd w okresie od 01.06.2024 r. do 30.10.2024 r. oraz drugi przegląd w okresie od 01.06.2025 r. do 30.10.2025 r.

#### 2. Naprawy:

a) rodzaj, kolejność i termin napraw będzie każdorazowo ustalany z Sekcją Utrzymania Infrastruktury Technicznej Szpitala. Naprawy wycenione będą oddzielnie z uwzględnieniem zużytych materiałów, w oparciu o ceny materiałów eksploatacyjnych, będące na poziomie detalicznych cenników producentów poszczególnych elementów. Koszt naprawy rozliczany będzie na podstawie protokołu wykonania usługi podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

#### 3. Serwis:

a) Wykonawca zapewnia serwis, na czas trwania umowy, na każde wezwanie w czasie do 24 godzin od zgłoszenia awarii (telefoniczne, emailowe), a w przypadku braku takiej możliwości dostępnymi środkami na miejscu ograniczy jej negatywne skutki lub w szczególnych przypadkach, uzasadnionych stopniem skomplikowania naprawy, w terminie dłuższym, uzgodnionym z Zamawiającym.

b) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii z wymianą części zamiennych w terminie do 48 godzin od daty otrzymania zlecenia. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stopniem skomplikowania naprawy, za zgodą Zamawiającego termin ten może ulec wydłużeniu.

c) po wykonanych czynnościach serwisowych przez Wykonawcę zostanie każdorazowo sporządzony protokół oraz zapis w książce konserwacji i przeglądów