

**ZZ-2380-63/22**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę, montaż i uruchomienie systemu zasilania UPS w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 08.06.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Czy dopuszczacie Państwo UPS równoważne składające się z modułów 3 fazowych. Proszę również określić jaka jest wartość N czyli jaka jest wymagana moc podstawowa do zasilania odbiorników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza UPS równoważne składające się z modułów 3 fazowych.

Wymagana minimalna moc podstawowa do zasilania odbiorników wynosi 50 kVA.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 15.06.2022 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.