

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-888 BIAŁYSTOK  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 03. sierpnia 2021 r.

**BZP.272.19.2021**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego”, nr BZP.272.19.2021 wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie dot. załącznika nr 1 g do OPZ Agregat - czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia o równoważnych parametrach i zbiorniku paliwa minimum 130 litrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne - agregat prądotwórczy – pod warunkiem spełnienia postawień OPZ, w szczególności, że zaproponowana pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu będzie wystarczająca na 8 h pracy pod pełnym obciążeniem dla mocy ciągłej PRP.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/