

UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić pod tynkiem.
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie min. Ø60mm.
3. W piwnicy stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t.
4. Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki:
   - pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m
5. Stosować gniazda wtykowe 230V/16A montowane w ramkach wraz z gniazdami RJ45
6. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami HDHp-J 3x2,5mm2.
7. Od przycisku głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu do rozdzielnicy RG doprowadzić kabel HDGs 5x1,5mm2.
8. Kable HDGs prowadzić w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90.
9. Przejscia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.
10. Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia.
11. Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
12. Osprzęt i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.

SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
N	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20
N	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44
SYMBOL	INSTALACJA STRUKTURALNA, MONITORINGU CCTV
KK k	GNIAZDO 2xRJ45

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż Rafał Kobierowski
ul. Dworcowa 25/6
89-600 CHOJNICE
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

Tytuł opracowania:	Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice	
Tytuł rysunku: E-05 *RZUT PIWNICY - GNIAZDA WTYKOWE, ZASILANIE*	Adres: Powiat: *Chojnicki* Gmina: *Chojnice* obręb: Chojnice 0001, dz. nr.: 1389/1, 1390/3, 1392/3	
Projektant: mgr inż. Rafał Kobierowski, upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. POM/0181/PWBE/19	Podpis:	Data: 20.04.2023 r. / Skala: 1:500
Sprawdzający: inż. Zenon Trąbała, upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. NB-7210/253/79	Podpis:	