

Słubice, 20 listopada 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.17.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Słubicach - Etap II”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

W dokumentacji technicznej, w dokumentacji dotyczącej odpowiedzi na pytania oraz w kosztorysie są mylne dane. Raz jest mowa o słupach aluminiowych wkopywanych, potem w kosztorysie o słupach aluminiowych na fundamencie, następnie w zamieszczonych dokumentach jest mowa o słupach stalowych stożkowych na fundamencie. Proszę o doprecyzowanie jakie z jakiego materiału mają być słupy, czy mają być wkopywane czy na fundamentach, dł wysięgnika 1m to jego całkowita długość, czy wysokość.

Odpowiedź:

Zastosować należy słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane z fundamentem betonowym:

- wysokości 7 m z wysięgnikiem o dł. 1 m dla latarni ulicznych (wysokość zawieszenia oprawy LED 7 m),
- wysokości 5 m bez wysięgnika na przejściach dla pieszych (wysokość zawieszenia oprawy LED 5 m).

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych