



Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „BO – L2/07/X – Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach”, numer sprawy ZP/245/2024.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie 1:

Czy obmiar podłogi jest prawidłowy? Rzeczywisty wynosi 183,11 m².

Odpowiedź:

Do wyceny proszę przyjąć obmiar podłogi 183,11 m².

Pytanie 2:

Farba na suficie jest spękana czy nie należy ująć w wycenie zdrapania starej farby?

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zdrapanie starej farby.

Pytanie 3:

Przed malowaniem powinno ściany i sufit się zagruntować – ująć w wycenie?

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zagruntowanie ścian i sufitu.

Pytanie 4:

Powierzchnia ścian wynosi 266 m² – czy uwzględnić w wycenie większą powierzchnię ścian?

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze – 250,69 m². Jest to powierzchnia ścian po odjęciu okien.

Pytanie 5:

Które drzwi Zamawiający planuje wymienić – proszę podać wymiary oraz minimalne parametry techniczne drzwi.

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne drewnopochodne, wypełnione płytą MDF lub innymi (mocniejsze niż wypełnienie plaster miodu), pełne bez oszklenia, zamki standardowe, nie muszą być przeciwpożarowe:

- 1) do pokoju nauczyciela, wymiary: 0,90x2,05 i
- 2) dwuskrzydłowe, wymiary: (0,9+0,60)x2,05.

Pytanie 6:

Czy do malowania nie powinny być zdjęte grzejniki i czy należy je ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Proszę nie ujmować w wycenie demontażu grzejników.

Pytanie 7:

Czy nie powinny być wymienione szyny do naciągu siatki – czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Proszę nie ujmować w wycenie wymiany szyny do naciągu siatki, tylko jej malowanie.

Pytanie 8:

Proszę o podanie wymiarów osłon lamp sufitowych oraz z jakiego drutu winny być wykonane.

Odpowiedź:

Oslony na lampy (dł. x szer. x wys.): 1300x85x85 mm, wykonane z siatki o oczku 50x50 mm, z drutu stalowego malowane proszkowo Ø 4 mm.

Pytanie 9:

Proszę o podanie ilości boisk celem wyceny linii boiskowych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć malowanie linii boisk:

- boisko do siatkówki,
- boisko do koszykówki,
- boisko piłki ręcznej,
- boisko piłki nożnej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice