


LEGENDA

DRUT FeZn  $\varnothing$  8mm na wspornikach

ZWÓD PIONOWY

ZASILANIE WPUST KABLOWY

- UWAGI:
- INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ DRUTEM  $\varnothing$ 8mm – ZWODY POZIOME MONTOWAĆ NA UCHWYTACH KLEJONYCH DO DACHU. SPOSÓB WYKONANIA UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.
  - WSZYSTKIE NIEPRZEWODZĄCE ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE WYSTAJĄCE PONAD POWIERZCHNIĘ DACHU WYPOSAŻYĆ W ZWODY PIONOWE I PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ. WSZYSTKIE PRZEWODZĄCE ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE WYSTAJĄCE PONAD POWIERZCHNIĘ DACHU PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ.
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
  - LOKALIZACJĘ ZWODÓW POZIOMYCH DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH.



Jednostka projektowa:		BIURO PROJEKTÓW WIELOBRANŻOWYCH ROBIPROJEKT ANDRZEJ KOZIELSKI 44-100 Gliwice ul. Piętańska 4							
Inwestor:		UNIwersytet Pedagogiczny 30-084 Kraków ul. Podchorążych 2							
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		WYKONANIE REMONTU DACHU WRAZ Z JEGO OCIEPLENIEM ORAZ WYMIANĄ LUKSFERÓW NA OKNA W PASIE NADSTROPOWYM							
Treść dokumentacji projektowej:		PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY							
projektował:	mgr inż. Marcin Glinka	Specjalność:	elektryka	Nr uprawnień:	SLK/9475/PWBE/21	Data:	05.07.2023	Podpis:	
Tytuł rysunku:		RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA I OGRZEWANIA RYNIEN CZ. 4					Skala rysunku:		1:100
									E-04