

TI.221.26.2022  
TI - .....<sup>342</sup>.../2024

Toruń, 15.05.2024

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osadniczej (bocznej)**

**PYTANIE Z ODPOWIEDZIĄ**

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. oraz zgodnie z zapisem ust. 13 pkt. 1.1 SIWZ, poniżej odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200 mm, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedz 1:

Tak – Zamawiający dopuszcza stosowanie ww. rur.

  
**Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji  
Waldemar Daras**

  
**Prezes  
Władysław Majewski**