



Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

DZP.371.35.2022

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2022 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na „**NAJEM KOTŁOWNI KONTENEROWEJ NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKU HALI SPORTOWEJ UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE**”

Znak sprawy: DZP.371.35.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.08.2022 r. do godziny 10.00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę: Jar-Pol J. i R. Buraczek Sp. Jawna, ul. Rycerska 232,78-100 Kołobrzeg - Zieleniewo, jednakże Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Wykonawca w załączonym do ofercie dokumencie - Formularzu wymaganych warunków technicznych (Zał. nr 1 do Formularza oferty):

- w pkt 4 - *Maksymalna wydajność pompy obiegowej kotłowni nie mniejsza niż 33 m³/h*, w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” wpisał „16m³/h”, co nie spełnia minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 „Wymagane parametry techniczne”,
- w pkt 5 - *Minimalne ciśnienie za pompą obiegową kotłowni 116,6 kPa*, w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” wpisał „70,0 kPa”, co nie spełnia minimalnych



Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

DZP.371.35.2022

parametrów wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 „Wymagane parametry techniczne”.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

KANCLERZ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ dr inż. Krzysztof Dziedzic