



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.02.2017 r.

Caba Groszek Architekci Sp.j.
ul. Montera 5
53-206 Wrocław

Nasz znak: TU/AŁ/4374/115/259/2017/W

Dot.: warunków podłączenia do kanalizacji deszczowej

1. W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do kancelarii JZWik S.A. w dniu 14.02.2017r informujemy, że wody opadowe z projektowanego placu reprezentacyjnego zlokalizowanego na terenie istniejącego parkingu w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka można odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 (biegnącej wzdłuż ul. Witczaka) oraz Ø 200 (zlokalizowanej wokół Galerii Miasta) pokazanych na załączonej mapie linią ciągłą, kolorem jasnobrązowym po wcześniejszym uzyskaniu zapewnienia ich odbioru od właściciela tj. Urzędu Miasta.

2. W projekcie odwodnienia sugerujemy uwzględnić następujące uwagi:

- projektowane odwodnienie poprzez wpusty drogowe wraz z osadnikami podłączyć do istniejących studni kanalizacyjnych;
- na kanałach deszczowych należy montować studnie węzłowe i rewizyjne jako prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o średnicy wewnętrznej min. 1000mm. Stopnie złazowe wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z normami PN-EN-13101. Studzienki ściekowe z betonu C35/45 o średnicy wewnętrznej min. 500mm z osadnikiem. Kratkę należy osadzić na pokrywie betonowej i pierścieniu odciążającym;
- przewody kanalizacji należy wykonać z rur PVC o ścianie litej klasy S (SDR34;SN8) z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe, posiadających dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych;
- projektowaną kanalizację deszczową zlokalizować w odległości 1,5m mierząc w poziomie od zewnętrznej krawędzi istniejącej sieci wod.-kan. oraz 0,5m mierząc w pionie w miejscach kolizji z w/w siecią wod.-kan.;
- w miejscu skrzyżowań odcinki projektowanego odwodnienia oraz sieci wod.-kan. powinny krzyżować się pod kątem zbliżonym do prostego;

3. Odprowadzenie ścieków reguluje: Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

4. Przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta o wydanie zgody na włączenie i odbiór wód opadowych, należy przedstawić proponowaną trasę przewodów kanalizacyjnych wraz z wpustami oraz miejsce włączeń do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM Jastrzębie-Zdrój. Należy również uzyskać wymagane prawem zgody i pozwolenia.

5. Projekt inwestycji w celu uzgodnienia należy uzgodnić w tutejszym zakładzie. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać zgłoszenia wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowej do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, a następnie po uzyskaniu zgody zlecić do JZWik S.A. nadzór oraz odbiór wykonanych robót.

6. Informujemy, że po wykonaniu wszystkich prac należy przedmiotowe odwodnienie namierzyć geodezyjnie.

7. Ważność powyższych warunków wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

Kopia: a/a

Załącznik:

1.schemat projektowanej kanalizacji, 1:250

Sprawę prowadzi: Anna Łęcka

Kontakt: tel. (32) 47-87-719, anna.lecka@jzwik.com.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Technicznych

mgr inż. Janusz Ogiełto

www.jzwik.pl

e-mail: kancelaria@jzwik.pl

NIP: 633-00-15-717

REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:

KRS: 0000044894

Kapitał Zakładowy: 200 371 310,00 PLN wniesiony w całości

Nr rachunku: 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614 BZWBK S.A.