LEGENDA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY YAKY 4x35 W RURZE DVR ø 50 + BEDNARKA UZIEMIAJĄCA FeZn 25x4
- PROJEKTOWANA TRASA SIECI MONITORINGU PROWADZONA W RURZE DVR ø 50
- ISTNIEJĄCY KABEL OŚWIETLENIOWY DO DEMONTAŻU
- K KAMERA SYSTEMU MONITORINGU

UWAGA:
Typy opraw uzgodnić na etapie realizacji z Inwestorem i projektantem

LISTA OPRAW:

- D-CO.7 LED FLOOD2 6L50 830 podświetlenie murków
- JALON LED 12L19 830 MWA H podświetlenie słupa schodów
- D-CO R LED MAJA 6L50 830 CL podświetlenie drzew
- D-CO R LED MEDIUM 1X1.2W WHI 3K FR podświetlenie pergoli
- MEGA SLIM A 5L30 ACC 28D 832 AL SF podświetlenie ścian kaskad
- CONTRAST 2 LED M12L105 R/S 30° 830 oświetlenie daszku kawiarni - montaż oprawy na słupie latarni
- LATARNIA1- wzór/ul ścieżek w parku (pojedyncza) A1/A/Q23
- LATARNIA2 - wzór/ul promenady (podwójna) A2/B/Q
- Oświetlenie istniejące
- ZAKRES PRZETARGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PARK ZDROJOWY W JASTRZĘBIU ZDROJU
ul. Witczaka; 44-335 Jastrzębie Zdrój

REMONT TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH, SCHODÓW I POZOSTAŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

INWESTOR:

Miasto Jastrzębie Zdrój
Aleje Józefa Piłsudskiego 60; 44-335 Jastrzębie Zdrój

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ciba Groszek Architekci
ul.Monterska 5; 53-206 Wrocław
tel. +48 71 390 73 45;
www.cga.com.pl; e-mail: biuro@cga.com.pl

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Edward Skiba	198/90/WBPP 715/94/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Piotr Skiba	383/DOŚ/12	

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	27.04.2018	1:500	E-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE