

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

*Sprawa: Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ceglanej w Katowicach” 36/IX/2024/WP.*

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Jaka kategoria ruchu występuje na remontowanym odcinku ulicy Ceglanej, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia?
2. Jaki asfalt należy zastosować do wyprodukowania mieszanek dla warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej? Załączona do OPZ specyfikacja opiera się na nieaktualnej od 20 lat nomenklaturze i nie precyzuje konkretnego rozwiązania dla tej inwestycji.
3. Prosimy o zweryfikowanie ilości w pozycjach od 2-5 dotyczących frezowania i wywozu. Wg dokumentacji i przedmiaru, wzmocnienie nawierzchni przewidziane jest na powierzchni 400 m², w związku z czym frezowanie na gł.12 cm również powinno obejmować powierzchnię 400 m² (a nie 1500 m² jak podano w przedmiarze - pozycja nr 3). Natomiast frezowanie na gł 7 cm (pozycja nr 2) powinno być przewidziane na powierzchni 1500 m²?

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

Ad.1 Nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych należy wykonać przy zastosowaniu:

- warstwa wyrównawcza i wiążąca asfalt zwykły 35/50
- warstwa ścieralna - asfaltu modyfikowany PMB 45/80-55

Uziarnienie:

- warstwa ścieralna 0-11 mm
- warstwa wyrównawcza i wiążąca 0-16 mm.

Warstwy bitumiczne należy przewidzieć dla KR 4

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie wody pochodzącej z basenów miejskich. Wyraża zgodę wyłącznie na wykorzystywanie wody ze zbiorników retencyjnych.

Ad.3 Zmiennie ulegają następujące pozycje w Przedmiarze robót:

Obecne

2	<i>Kalkulacja własna</i> <i>Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 7 cm</i>	400,00 m ²
3	<i>Kalkulacja własna</i> <i>Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 12 cm</i>	1 500,00 m ²
4	<i>KNR 4-01 0108-11-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM</i>	208,00 m ³
5	<i>KNR 4-01 0108-12-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i>	1 872,00 m ³

ZMIENIONE

2	<i>Kalkulacja własna</i> <i>Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 7 cm</i>	1 500,00 m ²
3	<i>Kalkulacja własna</i> <i>Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 12 cm</i>	400,00 m ²
4	<i>KNR 4-01 0108-11-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM</i>	153,00 m ³
5	<i>KNR 4-01 0108-12-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i>	1 377,00 m ³

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Pzp zmienia SWZ oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców ze zmianami w celu należytego przygotowania i złożenia ofert. Zmienia się zatem SWZ następująco:

W pkt. 12.1 jest:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19.10.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powinno być

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.10.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pkt 14.1 i 14.4 jest

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 20.09.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2024r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Powinno być:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 24.09.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2024r. o godz: 10:10 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> w dniu 20.09.2024r

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice>.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Janek Mizdalski
Janek Mizdalski

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.

Szczegóły: <https://mzum.katowice.pl/content/rodo7>.

