

**Odpowiedź na zapytanie z 07.06.2023 r.**

Zamawiający określił minimalne parametry co do nawierzchni i dopuści wszystkie sztuczne trawy o parametrach spełniających minimalne wymagania lub wyższe. Zamawiający zatem nie wyraża zgody na zastosowanie innych minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, niż te dla których wymogi określił w dokumentacji.

Trawa wskazana w zapytaniu nie spełnia przede wszystkim parametrów wytrzymałościowych na wrywanie pełnego pączka po starzeniu oraz wytrzymałości łączenia klejowego po starzeniu.