

Pytania zadane do postępowania: *Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno.*

1. Prosimy o doprecyzowanie jaki system ma zostać zastosowany na niniejszym zadaniu. Czy ma być to natrysk z warstwą szpachli (nawierzchnia nieprzepuszczalna), czy też pełny poliuretan (sandwicz).

Odpowiedź: **Nawierzchnia ma być jako natrysk z warstwą szpachli.**

2. Co Zamawiający ma na myśli przez "Lakier PUR (2 warstwy)" - 2 warstwy lakieru UV czy po prostu 2 warstwy natrysku ?

Odpowiedź: **Lakier PUR dotyczy dwóch warstw lakieru UV.**

3. Proszę również o potwierdzenie że system ma być nieprzepuszczalny dla wody.

Odpowiedź: **Nawierzchnia bieżni ma być nieprzepuszczalna.**

4. W specyfikacji jest też zastrzeżenie, że system nie może posiadać materiałów z recyklingu – czy dotyczy to warstwy górnej czy również maty, która zawsze jest wykonywana z granulatu SBR.

Odpowiedź: **Warstwa górna nie może być z recyklingu.**

5. Ze względu na święta 1 i 3 maja oraz okres urlopowy, proszę o zmianę terminu składania ofert na 16.05.2023.

Odpowiedź: **Zamawiający zmienia termin składania ofert na 9.05.2023 r. godz. 13.00.**