



Gmina Świętajno

ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno
tel. 89 623 20 60, fax. 89 623 20 76
www.swietajno.ug.gov.pl

Świętajno, dnia 20.09.2024 r.

Nasz znak:
Te.271.2.8.2024

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno”

Czy Zamawiający potwierdza wyliczone poniżej na podstawie udostępnionych danych przez Zamawiającego moce opraw LED?

Opraw na drogach krajowych jest w zestawieniu 41 szt. Mają mieć moc min. 53W czyli łączna moc 2173W.

Obecnie pobór prądu opraw rtęciowych ($53 \times 15W = 6625W$) i sodowych ($347 \times 75W = 26025W$) wynosi 32650W.

Aby spełnić założenia programu o obniżeniu mocy znamionowej opraw o 50% należy użyć oprawy o łącznej mocy 16325W:

41 opraw LED 53W (2173W)

359 opraw LED 39W (14001W)

Razem będą pobierały 16174W (czyli mniej niż 50% dotychczas tj. 16325W)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w swoich odpowiedziach w dniu dzisiejszym podkreślił, iż dopuszcza oprawy o niższej mocy i wyższej skuteczności świetlnej (wyższy strumień świetlny) więc nie ma przeszkód, aby oferenci przedstawili oprawy o niższej mocy przy spełnieniu wszystkich zapisów SWZ.

Pragniemy jednocześnie ponownie podkreślić, iż oferowane oprawy winny być wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy typu APC-LED, generujący dodatkowe możliwości zejścia z mocy w godzinach późnonocnych.