


LEGENDA

- iglica FeZn fi=10mm/500mm
- zwód poziomy FeZn fi=8mm
- iglica odgromowa 16mm L=1500 mm rozstaw ca. 1400mm



- UWAGI:
- 1/Zwód pionowy == FeZn 30x4 mm ułożony pod ociepleniem
 - 2/ Do instalacji podłączyć wszystkie metalowe elementy: opierzenia, rynny, kominki itp
 - 3/ Na kominach umieścić iglice FeZn fi=10/1000

Jednostka projektowa:	Firma Konsultingowo-Handlowa Maripol Maria Niwińska ul. Tomasz Drobnika 35, 60-693 Poznań		branża:	EL
Investor:	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57 17, 60-770 Poznań		gmina:	PB
Obiekt lokalizacja:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY POZNAŃ, ul. Knapowskiego 30		Data:	10.2017 r.
Temat:	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL. KNAPOWSKIEGO			
Nazwa rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA			Skala:
Projektant:	mgr inż. Piotr Molenda nr upr. GP-KL-7342/192/94			Nr rysunku: E.08
Projektant:	Krzysztof Mocny nr upr. WKP/0160/ZZT/P/07			
Opracowanie:	mgr inż. S.ławomir Wójcik			
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Jacek Janiszewski nr upr. POM/0016/P/WBE/16			
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Bogdan Starzecki nr WKP/0298/PWOT/06			

Firma Konsultingowo-Handlowa
Maripol Maria Niwińska ul. Tomasz
Drobnika 35, 60-693 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ul. Matejki 57 17, 60-770 Poznań
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
POZNAŃ, ul. Knapowskiego 30

RZUT P 3

JERZY WITKOWSKI

ANDRZEJ DETTLAFF

Projekt:
KNAPOWSKIEGO 30

Data:
2018-02-20

Rysunek nr:

Funkcja:

Nazwisko:

Lokalizacja:

Modyfikacja:

Lb. sch.:

Schemat:

Sch. nas.:

8