



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 04.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej**”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 37

Pytanie nr 1

W EL_IV_TOM1_PT_HYDROTECHNIKA_30_05_2023 1.7. Opis przyjętych rozwiązań materiałowych, jest zapis "Wszystkie konstrukcje żelbetowe zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego". Czy dotyczy to również elementów prefabrykowanych i pali CFA?

Odpowiedź

Zapis o betonie hydrotechnicznym nie dotyczy pali CFA, pozostałe elementy nabrzeża wykonać z betonu hydrotechnicznego zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o korektę pozycji kosztorysowej w arkuszu Hydrotechnika pozycja 27 z ilości 116,2mb na 25,6mb. Zmiana ilościowa związana z wyłączeniem ścianki AZ20-700 w przekroju M-M.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem „Wyłączenia” zakres M-M jest wyłączony z zakresu zamówienia.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty.

W związku z dokonanymi wyżej zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.