



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień
2023-11-02
data
podpis

Środa Wlkp. dn. 31.10.2023r.

Gmina Środa Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 02.11.2023
41880/2023
Ref.

OPINIA TECHNICZNA OT/63/2023 W

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

do planowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji,
na dz. nr 144/4 przy ul. Szkolnej miejscowości Brodowo, gm. Środa Wlkp.

Przewidywane przeznaczenie i zapotrzebowanie wody na cele:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| • bytowe | $Q_{sr/dobę} = 5,0 \text{ m}^3/dobę$ | $Q_{max/h} = 0,82 \text{ m}^3/h$ |
| • przeciwpożarowe | $Q_{dm3/s} = 5,0 \text{ dm}^3/s$ | |
| • inne | $Q_{sr/dobę} = \text{-----} \text{ m}^3/dobę$ | $Q_{max/h} = \text{----} \text{ m}^3/h$ |

Ilość odprowadzanych ścieków:

- | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| • bytowych | $Q_{sr/dobę} = 4,5 \text{ m}^3/dobę$ | $Q_{max/h} = 0,73 \text{ m}^3/h$ |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|

W odpowiedzi na Państwa pismo, poniżej podajemy opinię techniczną:

DOSTARCZENIA WODY

Dostarczenie wody do planowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, na dz. nr 144/4 przy ul. Szkolnej w m. Brodowo, gm. Środa Wlkp. **jest możliwe poprzez istniejące przyłącze wodociągowe**, za wodomierzem głównym.

WODA NA CELE PRZECIWOPOŻAROWE

MPECWiK Sp. z o.o. informuje, że w rejonie planowanej inwestycji zapewnia minimalne wydajności hydrantu zewnętrznego tj. dla hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na sieci wodociągowej – 5 dm³/s. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania, należy zaplanować budowę zbiornika wody na cele ppoż. Jednocześnie informujemy, że napełnianie zbiornika przeciwpożarowego winno odbywać się w godzinach o zmniejszonym poborze wody, tj. w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) i poprzedzone zostać informacją zgłoszoną telefonicznie na stacji uzdatniania wody (tel. 61 285 34 86 lub 697 991 478).

ODPROWDZANIA ŚCIEKÓW

Odprowadzanie ścieków bytowych z planowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, na dz. nr 144/4 przy ul. Szkolnej w m. Brodowo, gm. Środa Wlkp., **jest możliwe poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej**, znajdujące się na przedmiotowej działce.

Opinia techniczna ważna jest przez okres 2 lat od daty wydania

Sprawę prowadzi:

Piotr Trzebniak
Referent ds. technicznych
tel. 505 799 976
e-mail: p.trzebniak@mpecwik.pl

WICEPREZES
Leszek Gawarecki