


Ragregat


Moc - 67,2 kW
I - 121,2 A



Rezerwa

Rezerwa

N2XH-0
4x50



UPS 80kW

Obudowa stojąca, 2 drzwi, 1800x1000x400mm; min. IP54
Ri - rozłącznik obrotowy typu Dilos lub Vistop

INWESTOR:	Urząd Miasta w Poznaniu		
OBIEKT:	Urząd Miasta w Poznaniu ul. Gronowa 22 a, b Poznań	STADIUM: Dokumentacja projektowa	
PROJEKT:	Przebudowa instalacji elektrycznej na dwa zasilania. Budynek ul. Gronowa 22 a, b; Poznań.	SKALA:	
RYSUNEK:	Schemat rozdzielnicy Ragregat		BRANZA: ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Eligiusz Bąk		DATA: 09.2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Józefowski	4/PW/92	NR RYS.
ZATWIERDZIŁ:			2