

Starachowice 16.04.2021r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach w odpowiedzi na pytania wykonawcy zgłoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Budowa kotłowni kontenerowej składającej się z 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z dwoma magazynami paliwa w formule projektuj i buduj oraz dostawa pod wynajem 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z magazynami paliwa (ID 444720)”. /Numer postępowania: ZEC/1/04/2021, wskazuje co następuje.

PYTANIE NUMER 1

Proszę o wyjaśnienie zapisu SWZ - PFU, pkt 1.7 "Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, odbiór i przekazanie do eksploatacji innych niezbędnych układów i instalacji, zapewniających funkcjonalność działania nowych kotłów olejowo-gazowych".

Czy w powyższym zapisie jest ujęty zakres podłączenia kotłowni mobilnych do istniejącego układu grzewczego? oraz zapisu SWZ - PFU, pkt 4.16 "Pompa obiegowa c.o. z falownikiem" oraz 3.10 (powinno być 5.10) "Montaż pomp obiegowych"

Czy w zakresie dostawy jest dostarczenie pomp obiegowych do montażu na sieci ciepłowniczej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NUMER 1

W zakresie postępowania nie jest ujęty zakres wpięcia kotłowni mobilnej do obecnego układu pompowego. Część hydrauliczną kotłowni należy zakończyć króćcami w obrębie dostarczonych kontenerów, a Zamawiający we własnym zakresie włączy nowe kotły w układ pompowy Ciepłowni C01.

Zakres dostawy nie obejmuje montażu pomp obiegowych na sieci ciepłej, a zapis w PFU odnosi się bezpośrednio do dostarczenia pompy podmieszania, która zapewni właściwą temperaturę powrotu na kotle.

Z poważaniem