


Wodom.z.w. Zaw_ontyskazenlowy
Qnom: 6,0 m³/h DN50
1"z

SZCZEGÓŁ SZAFKI HYDRANTOWEJ

OZNACZENIA

- Hp25-x
- proj. instalacja wody p.poż.
- proj. hydrant wewnętrzny Ø25,
wąż–30mb półsztywny
+ gaśnica proszkowa 6kg
(szer/wys/gł–740x1040x270mm)



HM-25N-KP-20/30
740x1040x270
Universalny



RYSUNEK ZAMIENNY DO DECYZJI POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 574/2022 Z DN. 06.12.2022r. znak sprawy BOŚ.6740.1.W.2175.2022

ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ P.POŻ.		SKALA	DATA:	RYS. NR: SW—06
		BRANŻA	--- SANIT.	
INWESTOR:	Powiat Świecki - Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekunco – Wydziałowczygi w Bąkowie, Bąkowo 37, 86-160 Włocławek			
OBIEKT	Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne			
ADRES:	dz. nr 65/3, obręb Bąkovo, m. Bąkovo, gm. Włocławek			
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Schmidt	nr ew. uprawnień:	GP.1.7342/26/10/93, GP.1.7342/126/10/94	
		specjalność:	sieci i instalacje sanitarne	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kinga Kozłowska	nr ew. uprawnień:	POM/0042/POOS/09	
		specjalność:	instalacje sanitarne	
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtkowski	PODPIS:		