

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont nawierzchni ronda DW 306 w m. Stęszew”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych proszę o wyjaśnienie: - Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie jakie jest uziarnienie warstwy SMA. Dokumentacja projektowa zawiera sprzeczne informacje.

Odpowiedź:

Nawierzchnia – warstwa ścieralna powinna być wykonana z SMA 11 PMB 45/80-55 zgodnie z zapisami w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.