

## ZAWIADOMIENIE

### Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.

*W kosztorysie dla zlewni PL2 nie uwzględniono pełnej wymiany gruntu w pasie drogowym. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.*

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną wersję przedmiaru robót.**

2.

*Proszę o podanie szerokości wykopu przy obmiarach wykopów pod kolektory sanitarne. Przy założeniu szerokości wykopu 1 m obmiary podane w kosztorysie nie zgadzają się. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.*

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną wersję przedmiaru robót.**

3.

*Czy Inwestor dopuszcza korpus przepompowni z kręgów betonowych?*

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.**

4.

*Czy Inwestor dopuszcza studnie betonowe z kinetami zabezpieczonymi żywicami?*

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinet studni betonowych dn 1000 malowanych żywicą.**



5.	<i>Proszę o uzupełnienie kosztorysu o ogrodzenie przepompowni PL2 i PL9.</i>
	<b>Zamawiający uzupełnił brakujące pozycje w zaktualizowanej wersji przedmiaru robót.</b>

**Zatwierdzam**

**Magdalena Dąbrowska**  
Z-ca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychtowski, 52/ 35 55 829

