

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000692/24

Nr dokumentu: 0041/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 16.04.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont elewacji zewnętrznej budynku SWC W1 ul. Czwartaków 13 w Gliwicach*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

Proszę o informację,

- czy zamawiający przewiduje malowanie wszystkich drzwi i całej obróbki blacharskiej dachu;
- proszę o informację czy przewidują Państwo naprawę pęknięć konstrukcyjnych, jeżeli tak to proszę o podanie technologii.

Odpowiedź:

Proszę o uwzględnienie w ofercie malowanie drzwi i obróbek blacharskich na gzymsach budynku.

Pęknięcia i całość powierzchni na elewacjach przewiduje się do zazbrojenia siatką tynkarską.

Sprawę prowadzi Bartosz Jasiński tel. 32 335 01 25

