

## **WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Miejska Zgorzelec, jako Zamawiający, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu**” w dniu 03 stycznia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:

### **I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:**

#### **Pytanie nr 3:**

Na w/w rozwinięciach sieci jest zaprojektowany separator – brak rozwiązań odprowadzenia wód z separatora oraz brak danych technicznych separatora oraz nie ujęto separator w przedmiarze.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zaprojektowany separator oraz odcinek kanalizacji od studni S03 do separatora nie jest przedmiotem postępowania. Został wykonany w I etapie robót w 2017r.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zaprojektowanych rur kanalizacji deszczowej na, powszechnie stosowane, równoważne w średnicach rury PCV, np. o SDR 17?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową podstawową dotyczącą kanalizacji deszczowej.

#### **Pytanie nr 5:**

Co prawda w PZT branży drogowej naniesiono sieć projektowanej kanalizacji deszczowej, lecz jest to bardzo mało czytelne oraz brak podstawowych danych. Kolor jest jednaki z innymi oznaczeniami drogowymi. Ponadto brak jest podstawowych oznaczeń Nr studni i wpustów ulicznych oraz czytelnych tras kanałów, spadków i średnic. Istniejący stan rzeczy znacznie utrudnia ustalenie np. : zegarów studni,

z właściwymi kątami wlotów i wylotów kanałów, co jest istotne dla wyceny dostaw studni systemowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający poprzez zamieszczenie dokumentacji projektowej podstawowej – zgodnie z dokonaną zmianą Nr 1 treści SWZ w dniu 05.01.br., uszczegółowił zakres kanalizacji deszczowej przewidzianej do przebudowy.

**Pytanie nr 7:**

W opisie technicznym zamieszczono informacje, że w zakresie przebudowy ulicy Konarskiego, etapy I,II,III: „Pas drogowy ul. Konarskiego jak i pozostałe elementy terenu objęte przedmiotowym opracowaniem są intensywnie zabudowane sieciami podziemnymi do których zaliczyć należy: a) sieci teletechniczne, b) sieci ciepłownicze, c) sieci wodociągowe, d) sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, e) sieci gazowe, f) sieci elektroenergetyczne wraz z siecią oświetlenia ulicznego.” Natomiast brakuje informacji czy infrastruktura ta jest czy nie jest kolizyjna z zaprojektowanymi elementami drogowymi i kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający takie oświadczenie Projektanta zamieści?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zbliżeń, skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną, z właścicielami lub zarządcami ww. infrastruktury, w przypadku wystąpienia prac związanych z usunięciem kolizji to wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie/warunki techniczne usunięcia kolizji i ją usunąć w porozumieniu z właścicielem sieci.

**Pytanie nr 8:**

W nawiązaniu do powyższego, czy Zamawiający dysponuje stosownymi, aktualnymi uzgodnieniami z Gestorami w/w sieci? Jeśli tak, czy zostaną opublikowane?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Wykonawca wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci - jeśli będą wymagane - musi uzyskać we własnym zakresie.

**Pytanie nr 9:**

Jeśli stosowne uzgodnienia z Gestorami sieci mają być w zakresie wykonawcy, to należy liczyć się z długotrwałym okresem uzyskania nowych uzgodnień, bez których wykonawca nie może wykonywać żadnych prac w pobliżu infrastruktury. Czy Zamawiający wziął taką możliwość pod uwagę?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 8.

**Pytanie nr 10:**

W opisie technicznym w punkcie 6 jest zapis: „**W przypadku wystąpienia w podłożu rodzimym gruntów innych niż G1 (gruntów wątpliwych – G2 lub wysadzinowych – G3/G4) do nw. warstw konstrukcyjnych należy doliczyć wzmocnienie gruntów rodzimych poprzez ich wymianę lub wykonanie warstwy stabilizacji z wykorzystaniem cementu lub aktywnych popiołów.**”

Jak wykonawca ma przewidzieć, obmierzyć i wycenić takie przypadki. Czy roboty takie, jeśli wystąpią, zostaną uznane jako dodatkowe i konieczne?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

W projekcie technicznym branży drogowej w pkt. 6 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu oraz geotechniczne warunki jego posadowienia zostało opisane wykonanie wymiany warstw konstrukcyjnych jezdni drogi ul. Konarskiego pozostałych elementów jej pasa drogowego ograniczając ilość robót ziemnych do niezbędnego minimum. Zamawiający w celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia załączył również przedmiar robót w którym w poz. 31. (Warstwy konstrukcyjne jezdni elementów pasa drogowego) zostało wskazane wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Pozycja ta została wskazana w celu uniknięcia wątpliwości Wykonawcy i ewentualnych roszczeń do robót dodatkowych na etapie realizacji prac.

**Pytanie nr 13:**

W opisie technicznym w pkt. 4.2.2. jest zapis „**Sieć oświetlenia ulicznego Zgodnie z informacją zawartą w podstawowym projekcie budowlanym zatwierdzonym ostateczną i aktualną decyzją pozwolenia na budowę nr 344/2016 z dnia 19.09.20216 r. wydaną przez Starostę Zgorzeleckiego – „Wszelkie prace na istniejącej sieci oświetlenia drogowego są przedmiotem odrębnego opracowania projektowego”**”. Czy Zamawiający opublikuje te rozwiązania projektowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający nie udostępni publikacji opracowania projektowego dotyczącego branży oświetleniowej, ponieważ rozwiązanie projektowe w zakresie oświetlenia nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zostało ono już wykonane i jest oświetleniem funkcjonującym. Natomiast ze względu na kolizję z elementami projektowanej przebudowy drogi należy dokonać przestawienia 9 sztuk punktów oświetleniowych.

**Pytanie nr 14:**

W przedmiarze ujęto pozycje dotycząca przestawienia 9 słupów oświetlenia ulicznego. Czy Zamawiający wskaże o które słupy chodzi?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zgodnie z projektem technicznym branży drogowej korekta lokalizacji kolidujących z nowo projektowanym układem drogowym istniejących słupów oświetlenia ulicznego zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego. Lampy kolidujące zgodnie z PZT.

**Pytanie nr 15:**

W opisie technicznym jest zapis: „**W ramach planowanych robót budowlanych należy również wykonać zabezpieczenie odkrytych (poza sieciami, które planuje się przebudować w ramach niniejszej dokumentacji projektowej), w trakcie prowadzenia robót sieci doziemnych, dwudzielnymi rurami osłonowymi. Ww. zabiegi zostaną wykonane na istniejących doziemnych liniach energetycznych oraz teletechnicznych. Przedmiotowe roboty muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli gestorów sieci, po uprzednim ich powiadomieniu przez Wykonawcę robót i wystąpieniu o przeprowadzenie stałego nadzoru właścicielskiego**”. Bez aktualnych warunków i uzgodnień z Gestorami istniejących sieci, na etapie wyceny zakresu zadania nie ma żadnej możliwości dokładnie określić ile i które odcinki sieci należy obudować rurami dwudzielnymi. Można to określić na etapie wykonawstwa zadania. Czy Zamawiający uzna roboty te, jako konieczne i dodatkowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Wykonawca wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci - jeśli będą wymagane - musi uzyskać we własnym zakresie. Dotyczy to również uzgodnienia zastosowania dwudzielnych rur osłonowych.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji czy w zakresie robót zadania są ułożone przewody światłowodowe w mikrorurkach, poza trasami kanalizacji TT? Jeśli tak to czy je opublikuje?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Nie, Zamawiający nie posiada informacji o przebiegu sieci światłowodowej poza trasami kanalizacji TT.

**Pytanie nr 17**

Czy w ofercie należy wyceniać wykonanie inwentaryzacji kanalizacji TT? W zakresie zlokalizowane są kanalizacje NETIA (oznaczone dialog) i ORANGE (oznaczone TP) (jest możliwe, że oznaczenia na pokrywach są nieprawdziwe).

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający wymaga uzyskania uzgodnienia z gestorami sieci wszelkich prac wykonywanych w miejscach zbliżeń, skrzyżowań

z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Ponadto w przypadku wystąpienia prac związanych z usunięciem kolizji to wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie/warunki techniczne usunięcia kolizji i ją usunąć w porozumieniu z właścicielem sieci.

#### **Pytanie nr 18**

W opisie technicznym zawarto informację, że wykonawca winien opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu, jeszcze przed rozpoczęciem robót. W projekcie umowy paragraf 7, ust. 3 pkt 8 – nie ujęto wymogów terminowych opracowania i zatwierdzenia PDORD. Jaki termin wyznacza zatem Zamawiający na w/w opracowania i zatwierdzenia dla PDORD?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie i wdrożenie powinno być tożsame z terminem wykonania przedmiotu umowy.

#### **Pytanie nr 19**

W zakresie robót zlokalizowane kanalizacje TT, część widoczna studni jest w bardzo złym stanie technicznym, (szczególnie studnie z oznaczeniem TP) czy należy wycenić wymianę ram i pokryw studni teletechnicznych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Należy w wycenie uwzględnić wymianę zniszczonych ram i pokryw studni telekomunikacyjnych.

#### **Pytanie nr 20**

Czy wycenie należy ująć przebudowę niektórych studni TT, z uwagi na zły stan techniczny?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 20**

Należy wycenić przebudowę 5 studni TT, które są w bardzo złym stanie technicznym.

#### **Pytanie nr 21**

Zlokalizowane w zakresie zadania istniejące kominy włączowe do studni rewizyjnych i żeliwne włązy istniejących sieci KD i KS są w złym stanie technicznym, czy należy wycenić ich wymianę z przebudową kominów włączowych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 21**

Przebudowa kanalizacji deszczowej jest przedmiotem postępowania a więc studnie KD podlegają wymianie. Natomiast studnie kanalizacji sanitarnej należy ich ewentualną wymianę uzgodnić z PWiK Nysa Sp. z o.o.

### **Pytanie nr 22**

W opisie technicznym (tabela nr 4.1.5.) oraz na przekrojach i PZT w niektórych powierzchniach brak jest informacji o rodzaju kostki (NP.: Holland, behaton itd.) Prosimy o uzupełnienie. Brak jest informacji o rodzaju i grubości kostki brukowej na zjazdach indywidualnych. Dotyczy to również tzw. kostki przemysłowej.

### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

W projekcie technicznym branży drogowej na rysunku BD.03 jest zdjęcie poglądowe określające rodzaj kostki oraz jest wskazany deseń układania kostki.

### **Pytanie nr 23**

Czy zamawiający wyegzekwuje od Gestorów istniejących sieci: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dokonania przez Nich inspekcji tv aktualnego stanu tych sieci? Jest to istotne z uwagi na uniknięcie ewentualnych oskarżeń wykonawcy o zniszczenia i uszkodzenia tych sieci w trakcie robót.

### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zamawiający przed przystąpieniem do robót, zwróci się do gestorów sieci KS o przeprowadzenie kamerowania.

### **Pytanie nr 24**

Ławki, kosze i stojaki. W projekcie zamiennym brak informacji szczegółowych dotyczących ławek, koszy i stojaków na rowery. Czy dane te zostaną uzupełnione?

### **Odpowiedź na pytanie nr 24**

Należy zastosować materiały i urządzenia, które będą spójne pod względem stylistycznym (wizualnym) z elementami użytymi i wykonanymi podczas realizacji Skweru Im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zgorzelcu w szczególności poprzez zastosowanie wybarwienia kolorystycznego poszczególnych zamontowanych elementów – zgodnie z udostępnioną dokumentacją fotograficzną (poglądową).

## **II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:**

### **Pytanie nr 1:**

W projekcie zamiennym jest wielokrotne powoływanie się na projekt podstawowy: prosimy o opublikowanie tego projektu, ponieważ rozwiązania tam zawarte mogą być istotne.

### **Pytanie nr 2:**

Projekt kanalizacji deszczowej jest niekompletny. Brak opisu i PZT kanalizacji deszczowej. Zamieszczone rozwinięcia sieci KD i przykanalików są niewystarczające do właściwej wyceny. Brak jest

istotnych informacji technicznych materiałów, spadków, trasy oraz lokalizacji. Brak danych rur PP; lite czy karbowane?. Zgodnie z opisem w projekcie zamiennym: pkt.2.1.podpunkt j.l) „przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami deszczowymi – wg projektu wykonawczego branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej (rozwiązanie podstawowe);” Prosimy o opublikowanie kompletnego projektu podstawowego dot. Kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 6:**

Brak STWiOR dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej. Czy zostanie opublikowana?

**Odpowiedź na pytania nr: 1, 2 i 6:**

Zamawiający, w ramach odpowiedzi na ww. pytania, dokonuje zmiany zapisu Rozdziału IV ust. 4 Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży drogowej z listopada 2022 r. – w zakresie dot. robót drogowych oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z września 2016 r. (podstawowej) – w zakresie dot. kanalizacji deszczowej, a także w dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części „dokumentacją”, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

W skład dokumentacji wchodzi:

- 1) Projekt budowlany;
- 2) Projekt wykonawczy;
- 3) Projekt budowlany i wykonawczy – podstawowy;
- 4) Przedmiar robót (przedmiar robót jest załączony w celu informacyjnym. Nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia);
- 5) Decyzja pozwolenia na budowę nr 344/2016 z dnia 19.09.2016r.; wydana przez Starostę Zgorzeleckiego;
- 6) Decyzja zamienna nr 1/2022 z dnia 27.10.2022r.;
- 7) Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) – ławki, kosze, stojaki;
- 8) Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec.”.

Jednocześnie w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 1 ust. 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Szczegółowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

branży drogowej z listopada 2022 r. – w zakresie dot. robót drogowych oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z września 2016 r. (podstawowej) – w zakresie dot. kanalizacji deszczowej, a także w dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części niniejszej umowy „dokumentacją”, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy, jako jej integralna część.

W skład dokumentacji wchodzi:

- 1) Projekt budowlany;
- 2) Projekt wykonawczy;
- 3) Projekt budowlany i wykonawczy – podstawowy;
- 4) Decyzja pozwolenia na budowę nr 344/2016 z dnia 19.09.2016r.;  
wydana przez Starostę Zgorzeleckiego;
- 5) Decyzja zamienna nr 1/2022 z dnia 27.10.2022r.;
- 6) Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) – ławki, kosze, stojaki;
- 7) Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec.”.

Zamawiający w dniu 05 stycznia br., udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec> uzupełnione załączniki, stanowiące integralną część „dokumentacji” (Załącznika nr 6 do SWZ), tj.:

- 1) Projekt budowlany i wykonawczy – podstawowy,
- 2) Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) – ławki, kosze, stojaki,
- 3) Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec,
- 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – podstawowa.

#### **Pytanie nr 11:**

Brak decyzji pozwolenia na wycinkę drzew oraz na nasadzenia zastępcze. Czy Zamawiający jest w posiadaniu takiej decyzji? Czy zostanie ona opublikowana?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Wykonawca w swoich obowiązkach ma wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na wykonanie niezbędnych wycinek zieleni kolidującej z przebudową oraz wykonanie nasadzeń zastępczych wynikających z wydanej decyzji. Wszelkie czynności związane z wycinką oraz nowymi nasadzeniami powinny być realizowane w oparciu o obowiązujący dokument pn.: „Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec” – stanowiący integralną część dokumentacji (Załącznik nr 6 do SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści SWZ, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr: 1, 2 i 6.



**Pytanie nr 12:**

Brak opinii dendrologicznej dotyczącej przycinania istniejących drzew.  
Czy Zamawiający posiada stosowne opracowanie i je opublikuje?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 11.

**Mając na uwadze wskazane powyżej zmiany treści SWZ,  
Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin  
składania ofert do dnia 17.01.2023 r.**

**Z tego względu zmianie ulegają n/w zapisy SWZ:**

- 1) Zapis Rozdziału XVII ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą),  
otrzymuje następujące brzmienie:  
Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany  
ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 15.02.2023 r.** Bieg terminu  
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest  
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
  
- 2) Zapis Rozdziału XVIII ust. 1 (Termin oraz sposób składania ofert),  
otrzymuje następujące brzmienie:  
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie tj.  
**do dnia 17.01.2023 r. do godziny 09:00**, za pośrednictwem  
<https://platformazakupowa.pl/> pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>
  
- 3) Zapis Rozdziału XIX ust. 1 (Otwarcie ofert), otrzymuje następujące  
brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17.01.2023 r. o godz. 09:05**,  
z zastrzeżeniem ust. 2-3 niniejszego Rozdziału.

Zmiany, o których mowa powyżej są obowiązujące dla wszystkich  
Wykonawców. Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez  
zmian.

Z up. Burmistrza Miasta  
Piotr Konwiński  
(Zastępca Burmistrza)