


DEZYNFEKCJA CWU



1. przewód główny
2. przepływomierz z nadajnikiem impulsów
3. generator dwutlenku chloru
4. zbiornik chlorku sodowego w pojemniku ochronnym
5. zbiornik kwasu solnego w pojemniku ochronnym
6. punkt dozowania
7. przewód dozujący
8. punkt poboru wody rozcieńczającej
9. przewód wody rozcieńczającej
10. punkt poboru wody do pomiarów
11. zespół pomiaru dwutlenku chloru w wodzie
12. odpływ do kanalizacji
13. mieszacz statyczny

Projektant	inż. Tomasz Sokołowski mgr inż. Jacek Naumiuk	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16
Opracował		
Projektant	mgr inż. Iga Mrowicka mgr inż. Dariusz Drewnowski	upr. nr POM/0048/PWBS/16 upr. nr 4354/Gd/89
Rysował		Zatwierdził
Zamawiający / Inwestor	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź	
Nazwa inwestycji	Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym	
Adres obiektu budowlanego	ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW	
Branża	INDUSTRIA PROJECT INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-296 Gdańsk	
Tytuł rysunku	SANITARNA	
Faza projektu	Skala	Arkusz Data
Projekt Wykonawczy		07/2019
Nr. projektu	Autor	Strefa
Typ	Branża	Numer
Rewizja		
240-IP-A1-ZZ-SD-S-51101		