


LEGENDA

- proj. przewód napowietrzny ASxSn 2x25 oświetlenia
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 55W, 24diody CREE XPG-3, LED 5000K/min, 7100lm/48W/ min, 125lm/W np. Cuddie LED 48 IP66, CRI >70, stop aluminium anodowane, temp=+40/+40StC, zabezpie. przepięciowe w oprawie
- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253
- projektowany wirotekonowy słup sieci nN
- istniejący słup sieci nN
- nr projektowanych słupów wirotekonowych
- nr istniejących słupów
- odległości w przesłach
- długości przewodów / kabli w przęśle między słupami
- projektowany rozłącznik na słupie SZ50_1 z wkładką bezpiecznikową WTN-00 10A gL/gG
- projektowany ogranicznik przepięciowy SE46, 166
- projektowane uzziemienie - sonda Fezn M18 L=6m
- kable załamania sieci napowietrznej
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń
- UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przewlec prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.



Projektowana sieć napowietrzna oświetlenia ulicy bocznej Gagarina
obwód nr 1 z SO A61 W625 ; ASXSn 2x25 L = 315 m

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA			
INSTAL PROJEKT		ul. Leśna 57 51-144-046 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl	SW/A
OSWIECENIE ULICY		mgr. D. Białecki	DATA
Projekt budowlano-wykonawczy			WERSJA
oświetlenia ulicy Gagarina nr 32-283 w Jastrzębie-Zdrój			
PROJEKTOWO		mgr. D. Białecki	
Schemat sieci oświetlenia		nr upr. SIK09040P/MOEN05	
WYKONAWCA		Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	PROJEKTOWO
Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina nr 32-283			2977900