



WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 5 budynków będących siedzibami OSP w Katowicach.

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Jednocześnie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w odpowiedzi na wnioski otrzymane w dniach 31.01.2024 r. oraz 01.02.2024 r. zamieszcza treść wniosku i udziela odpowiedzi:

Wniosek:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora na dwa panele?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Wniosek:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowania paneli fotowoltaicznych o współczynniku temperaturowym prądu wynoszącym 0,045%/°K?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowania paneli fotowoltaicznych o współczynniku temperaturowym prądu wynoszącym 0,045%/°K?

Wniosek:

Czy Zamawiający posiada opinie konstruktorskie dopuszczające montaż instalacji PV? Czy są one w zakresie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi pismem z dnia 31.01.2024. W SWZ wskazano, dla których części Wykonawca ma wykonać wzmocnienie konstrukcji dachowych, dla których jest to zbędne i dla których zostaną wykonane przez Zamawiającego dodatkowe opinie techniczne. Zamawiający ponownie informuje, że dla części 2 i 5 załącznik nr 4 do SWZ - „Projekt techniczny z załącznikami, w tym STWIORB” zawiera, jako odrębne opracowania, opinie techniczne sprzążone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Opinie te obejmują zalecenia konstruktora w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachowej wraz ze schematami i szkicami konstrukcji dachowej. Załącznik nr 4 do SWZ jest dostępny na stronie postępowania i znajduje się w pliku „Załączniki do SWZ.zip”.

Wniosek:

W projektach wyszczególnione są nazwy urządzeń (panele, falowniki), natomiast w Audytach podane są minimalne parametry urządzeń. Czy Wykonawca w wycenach ma się kierować min. parametrami urządzeń, a nie konkretnymi nazwami tych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji nazwy urządzeń mają jedynie charakter informacyjny i wskazują przykładowe urządzenia. Zgodnie z zapisami rozdziału III ust 4 SWZ „Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy

użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.”

Zgodnie z powyższym Wykonawca sporządzając ofertę ma obowiązek kierować się parametrami urządzeń opisanymi w dokumentacji, w tym w audytach.

Wniosek:

Zwracam się zapytaniem, czy zamawiający dopuszcza zmianę zmniejszenia minimalnej sprawności modułu fotowoltaicznego z 21% do 20,6%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia minimalnej sprawności modułu fotowoltaicznego.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach
Ewelina Kołodziejczyk-Kozyra
Kierownik Działu Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania

- NZ, a/a

Sporządził: Przemysław Olszewski, Dział Zamówień Publicznych

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul.Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel:32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@kzgm.katowice.pl. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowujemy tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekażemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.