



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 01.04.2021 r

Znak sprawy: MZD 263.3.2021.I3

Dotyczy : postępowania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skowronkowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy teść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym w pozycji 10 d.2 wpisano kanały z rur dwuściennych śr 315 mm, natomiast 2w opisie technicznym, SST na profilu i na mapie sytuacyjnej zapisano wykonanie kanałów deszczowych z rur PVC śr 315. Proszę o podanie z jakiego rodzaju rur należy wykonać kanał.

Odpowiedź:

W etapie I budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Skowronkowej Zamawiający dopuścił zastosowanie rur dwuściennych PP (SN8) lub PVC klasy S lite.

Wykonawca zadania etapu I buduje kanał deszczowy z rur dwuściennych PP (SN8) w tym wyprowadzenie ze studni SD4 w ulicę Skowronkową dł. 6 m. Ponieważ nie dopuszcza się łączenia elementów rurociągów pochodzących od różnych producentów, kanał deszczowy na odcinku od studni SD 4 do studni SD5 winien być wykonany z rur PP. Na pozostałych odcinkach można zastosować rury PP dwuścienne (SN8) śr 300 mm lub rury PVC klasy S lite śr 315 mm.

Pytanie 2

Z jakiego materiału należy wykonać studnie rewizyjne fi 1000? W opisie technicznym projektowane są jako żelbetowe, natomiast w SST podano, że powinny być wykonane z kręgów betonowych lub żelbetowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie jak w opisie technicznym.

Pytanie 3

W formularzu ofertowym należy podać nr ogłoszenia . Proszę o podanie tego numeru lub informacji gdzie go znaleźć.

Odpowiedź:

Numer ogłoszenia znajduje się w „Ogłoszeniu o zamówieniu”, w sekcji II – „Informacje podstawowe”, pkt. 2.5).

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest pod nr 2021/BZP 00022282/01

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Wioruchowski