

Orneta, dnia 06.12.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.24.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

W dniu 24.11.2022 r. wpłynęły do Nadleśnictwa Orneta pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Walsza”. Poniżej przedstawiam ich treści oraz odpowiedzi na nie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów związanych z umożliwieniem dostępu do miejsca wykonywania prac (opłaty za użytkowanie dróg publicznych i/lub terenów prywatnych) objętych zakresem prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów związanych z umożliwieniem dostępu do miejsca wykonywania prac.

2. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej materiałów, z którego ma być wykonany przepust został określony jako „rury metalowe HDPE”, w przedmiarze został podany typ „HCPA-04”, natomiast wymiary przedstawione na przekroju konstrukcji nawierzchni wskazują na typ HCPA-S4. W związku z powyższymi rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie parametrów materiałowych, powłok zabezpieczających oraz wymiarów ww. przepustu.

**Odpowiedź:**

Przepust należy wykonać z rur metalowych HCPA-04 zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe powłoką gr. 0,42 mikrometra zgodnie z normą PN-EN 10346:2015.

**Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

NADLEŚNICZY

Piotr Matusik