

GMINA GRYBÓW

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

Gmina Grybów, Biała Niżna 431

WSZYSCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Dostawy i montażu wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy talerzowo-śrubowej zamiast wirówki, cechującej się m.in.:

- Znacznie mniejszym zużyciem energii elektrycznej w porównaniu do wirówek dekantacyjnych,
- Efekt odwadniania będzie kształtował się na poziomie powyżej 20%
- Odciek po proponowanej prasie jest znacznie czystszy (na poziomie poniżej 300 mg/l zawiesiny ogólnej)
- Brak zanieczyszczenia wtórnego oczyszczalni brudnym odciekem,
- Brak zapotrzebowania na odę płuczącą w trakcie pracy,
- Brak zapotrzebowania na sprężone powietrze,
- Brak elementów szybko zużywających się oraz wymiennych,
- Ilość głowic odwadniających – 2,
- Bezpieczeństwo i elastyczność pracy,
- Prasa wykonana ze stali co najmniej AISI304,
- Płynna regulacja napędów za pomocą falowników, oddzielny falownik dla każdej głowicy,
- Wolnoobrotowa praca głowicy odwadniających max do 4 rpm,
- Długa żywotność,
- Wszystkie łożyska w wersji nierdzewnej,
- Z automatycznym systemem smarowania,
- Wały ślimaków o zmiennej średnicy rdzenia, zwiększającej się do wlotu i zmiennym skoku ślimaka w wykonaniu ze stali nierdzewnej, ślimak utwardzany w głąb na co najmniej 1,0-1,5 cm do wartości 62-65HRC, oraz napawany węglikiem wolframu na powierzchni ślimaka,
- Pierścienie ruchome ze stali tzw „chirurgicznej” nierdzewnej,
- Prasa wyposażona we własną dzieloną wannę odciekową

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia – Zamawiający podtrzymuje swój zapis.

Jan Gruca
Dyrektor Zakładu