

Płock, dnia 07 maja 2019 roku

HZR-231-6/19

WYJAŚNIENIA I ZMIANA do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: na realizację Zakupu pn.:

Zadanie nr 1: Montaż podestów obsługowych zasuw pompowni parków zbiornikowych Bazy Pomorskiej w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 2. Poz. 71. M-18/016. Baza Miszewko Strzałkowskie;

Zadanie nr 2: Montaż pomostów obsługowych zasuw 71-III, 72-III, 73-III, 74-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F3-III, F4-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 2. Poz. 70. M-18/015. Baza Miszewko Strzałkowskie;

Zadanie nr 3: Montaż pomostów obsługowych zasuw 50-III, 51-III, 52-III, 53-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F1-III, F2-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 2. Poz. 69. M-18/014. Baza Miszewko Strzałkowskie;

Zadanie nr 4: Wykonanie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 4. Poz. 127. M-19/058. SZ-3 Łupowo;

Zadanie nr 5: Modernizacja podestów obsługowych przy zasuwach technologicznych nr 19 i nr 21 w SC-2 Rypin. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 3. Poz. 97. M-18/033. SC-2 Rypin;

Zadanie nr 6: Podest obsługowy instalacji oddechowej zbiornika resztek w SC-2 Rypin. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 3. Poz. 96. M-18/032. SC-2 Rypin.

W związku z pytaniem, dotyczącym prowadzonego Postępowania, poniżej przedstawiamy jego treść oraz odpowiedź udzieloną w imieniu Zamawiającego, a nadto informację o zmianie w SIWZ.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 2 i nr 3

1. Wykonanie nowych pomostów obsługowych wokół filtrów F1-III; F2-III ; F3-III ; F4-III i zejścia z poziomu podestu na dno komór będzie w kolizji z istniejącymi rurociągami zabezpieczającymi filtry przed wzrostem ciśnienia.

Czy Wykonawca w swoim zakresie powinien uwzględnić przeróbkę istniejącej instalacji zabezpieczającej filtry?

Odpowiedź:

Zakres ww. zadań nie zawiera przeróbki istniejącej instalacji zabezpieczającej filtry. Wykonawca ma do rozwiązania problem kolizji z instalacją pomiaru ciśnienia przed i za każdym z filtrów. Projektant ma przeanalizować i uzgodnić z Zamawiającym sposób wykonania i usytuowania pomostów i zejścia do komory w sposób, który będzie jak najmniej kolizyjny.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



Przeróbki istniejącej instalacji zabezpieczającej filtry są w zakresie innego zadania i na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu zostanie to skoordynowane.


ZMIANA do SIWZ

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 21.05.2019 r. godz. 10:00.

Tym samym zmienia ulega treść pkt 4 Dział I SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2019 r. o godz. 10:00”.

Kupiec


Agnieszka Stryszyk

Powyzsze Wyjasnienie i Zmiana sa wiazace dla Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

