

Jelenia Góra, 25.11.2022 r.

RZ.271.77.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze – Cieplicach (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.77.2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 11

Czy zamawiający dopuszcza zmianę z poszycia szklanego na folię ETFE? Folia ETFE jest w pełni przezroczystym tworzywem, przepuszczającym promienie UVA, UVB, w odróżnieniu do szkła, które te promienie blokuje. Folia ETFE jest jednocześnie znacznie lżejsza od szkła, co pozwala na zmniejszenie ilości konstrukcji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zastosowanie szkła w obiekcie (zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi). Nie dopuszcza folii ETFE.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej